



CLIMTEC

ВЕНТИЛЯЦІЯ,
ЯКА ЕКОНОМИТЬ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

UA



РД/РДЦ База

100 · 125 · 150 · 200 · 200+ · 250

РД/РДЦ Стандарт

100 · 125 · 150 · 200 · 200+ · 250

Припливно-витяжні системи вентиляції
з рекуперацією тепла Climtec™



climtec.ua

Передмова

Шановний покупець! Дякуємо вам за вибір високоефективної припливно-втяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла CLIMTEC™, яка забезпечує рекуперацію тепла для оптимізації повітрообміну і створення комфортної атмосфери у вашому домі.

Цей посібник містить усю необхідну інформацію для правильного встановлення та експлуатації пристроїв CLIMTEC™. Ви також маєте можливість завантажити електронну версію посібника обравши мову на ваш вибір, просто скориставшись QR-кодом нижче.



сайт climtec.ua



Інструкція з монтажу



Зміна довжини
рекуператора

Ми щиро цінуємо вашу турботу про довкілля та екологію, адже розуміємо, наскільки важливо забезпечувати стабільний мікроклімат не лише для вашого комфорту, а й для здоров'я самої планети. Наші технології сприяють енергозбереженню, що не лише знижує витрати на енергію, але й допомагає зменшити ваш вуглецевий слід. Ваш внесок у збереження екології нашої планети дійсно має значення!

«Екологія є основою всіх наук»

Григорій Сковорода. (1722–1794)

«Природа – це наша мати, як би не розглядали її, ми завжди повинні поважати її»

Олександр Довженко (1894–1956)

ЗМІСТ

1. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	4
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ.....	4
3. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.....	6
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
5. УТИЛІЗАЦІЯ.....	7
6. ОГЛЯД ПРОДУКТУ.....	8
7. ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ УСТАНОВКИ.....	9
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	12
9. РЕЖИМИ ТА ШВИДКОСТІ РЕКУПЕРАТОРУ.....	15
10. КЕРУВАННЯ РЕКУПЕРАТОРОМ.....	19
10.1. РД-100 База, РД-125 База.....	19
10.2. РД-150 База, РД-200 База, РД-200+ База, РДЦ-250 База.....	19
10.3. РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт в комплектації з дистанційним пультом керування.....	20
10.4. РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт в комплектації зі стаціонарним пультом керування.....	20
11. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ СЛІМТЕС™.....	22
12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	23
13. ТАЛОН ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	48

1. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати виріб потрібно в заводській упаковці у вентильованому приміщенні за температури від +5 °C до +40 °C та відносної вологості не вище ніж 70 %.

Наявність у повітрі випарів та домішок, що викликають корозію і порушують ізоляцію та герметичність з'єднань, не допускається.

Для вантажно-розвантажувальних робіт використовуйте відповідну підйомну техніку для запобігання можливим пошкодженням виробу.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт виконуйте вимоги переміщень для цього типу вантажів.

Транспортувати виріб дозволяється будь-яким видом транспорту за умови захисту виробу від атмосферних опадів та механічних пошкоджень. Транспортування виробу дозволене лише в робочому положенні.

Завантаження та розвантаження проводити без різких поштовхів та ударів.

Перед першим увімкненням після транспортування за низьких температур виріб необхідно витримати за температури експлуатації не менше ніж 3-4 години.

2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Уважно прочитайте інструкції зі встановлення, попередження з безпеки, інструкції з експлуатації та технічного обслуговування.

Пристрій відповідає європейським директивам 2014/30/EU та 2014/35/EU.

Встановлення пристрою має здійснюватися тільки кваліфікованим технічним персоналом відповідно до чинних правил монтажу вентиляційного обладнання.

У випадках неправильного монтажу згідно його рекомендацій (див. ув. п.6) виробник, або інша торгова організація, що не надавала послуги монтажу пристрою, має право відмовити у гарантійному обслуговуванні пристрою.

Допустимий температурний діапазон експлуатації пристрою від -20°C до +40°C.

Встановлення може бути виконано тільки на стіні.

Пристрій призначений для вентиляції з рекуперацією тепла житлових та не житлових приміщень, де рівень відносної вологості не перевищує 70% а також в тих приміщеннях, де склад повітря НЕ може спричинити пошкодження деталей пристрою.

У випадках використання пристрою в недопустимих умовах, виробник та інші торгові організації, що мають право продавати пристрій,

звільняються від відповідальності за наслідки неправильного використання або встановлення.

Після зняття упаковки обов'язково перевірте цілісність приладу, кабелю живлення та штепселю, що йдуть в комплекті.

Не використовуйте прилад якщо ви сумніваєтесь у його цілісності. Не під'єднуйте пристрій до старої/пошкодженої/несправної електромережі!!! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити будь-які роботи без відключення системи від електричної мережі.

Не торкайтеся пристрою мокрими/вологими руками або ногами.

Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощ, сонце тощо), тільки задній повітрязабірник (задня решітка) призначений для використання ззовні будівлі.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація системи при загрозі попадання в проточну частину корпусу модуля сторонніх предметів, які можуть заклинити або пошкодити лопасті вентиляторів.

НЕ вмикайте прилад у розібраному стані!!!

Не перекривайте задній повітрязабірник (задню решітку).

Не перекривайте передню частину пристрою.

Не давайте дітям гратися з пристроєм!!! Використання пристрою дітьми дозволяється під суворим наглядом дорослих!!!

При низькій температурі навколишнього середовища (нижче -5°C) виробник рекомендує використовувати пристрій не вимикаючи для запобігання обмерзання пристрою.

У разі не виконання всіх умов, гарантійне зобов'язання не поширюється.



3. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Децентралізована система вентиляції з рекуперацією тепла CLIMTES™ виводить з приміщення відпрацьоване повітря та одночасно наповнює його свіжим з вулиці.

В середині розташований алюмінієвий теплообмінник. Алюміній не окислюється на відміну від Міді та інших матеріалів, він має стійку оксидну плівку, тому не має негативного впливу на дихальну систему людини. Також алюмінієвий теплообмінник дозволяє працювати в широкому температурному діапазоні, має природний захист від корозії (оксидна плівка), перешкоджає розвитку грибкових і гнильних бактерій на ламелях теплообмінника.

Повітря з приміщення витягується через рекуператор одним вентилятором, а повітря з вулиці затягується іншим ОДНОЧАСНО. Потoki повітря при цьому розділені таким чином, що при роботі вентиляторів вони не змішуються, а рухаються в різних каналах теплообмінника у зустрічних напрямках.

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ККД РЕКУПЕРАТОРА CLIMTES™

Визначення коефіцієнта ефективності рекуперації (ККД) роблять розрахунковим шляхом за формулою:

$$K_T = \frac{T_3 - T_1}{T_2 - T_1} \times 100\%$$

де:

K_T — коефіцієнт ефективності рекуперації по температурі;

T_1 — температура зовнішнього повітря, °C;

T_2 — температура витяжного повітря (повітря приміщення), °C;

T_3 — температура припливного повітря, °C

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки пристроїв CLIMTES™ входить наступне:

- Припливно-витяжна установка;
- Технічний паспорт;
- Кабель живлення зі штепселем Типу С (євровилка) ПВС 2*0,75, L=2,5м;
- Пульт керування (дистанційний/стаціонарний) або двопозиційний перемикач (для РД-100 База, РД-125 База)

5. УТИЛІЗАЦІЯ

Загальні положення

Згідно з законодавством України, утилізація електричного та електронного обладнання (БЕЕО) регулюється законами, зокрема Законом України «Про відходи» та Законом України «Про електричне та електронне обладнання». Кожен споживач та оператор ринку зобов'язані дотримуватися цих норм з метою забезпечення екологічної безпеки.

Процедури утилізації

- **Сортування:** Споживачі повинні правильно сортувати електронне обладнання, що підлягає утилізації, і здавати його у спеціалізовані пункти збору.
- **Пункти збору:** В Україні функціонують спеціалізовані пункти збору електронних відходів, організовані місцевими органами самоврядування (ст. 7 Закону України «Про відходи»).
- **Виробники та імпортери:** Виробники та імпортери зобов'язані забезпечити безкоштовний збір і утилізацію електронних відходів, відповідно до ст. 7 Закону України «Про електричне та електронне обладнання».

Відповідальність за порушення

У разі недотримання вимог утилізації передбачено такі відповідальності:


- **Адміністративна відповідальність:** За порушення норм утилізації, збирання та транспортування відходів може накладатися штраф на посадових осіб або підприємців (ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
- **Кримінальна відповідальність:** Якщо порушення завдає екологічної шкоди, винні особи можуть нести кримінальну відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі (ст. 239 Кримінального кодексу України).
- **Цивільна відповідальність:** Винні особи будуть зобов'язані компенсувати завдані збитки повністю або третім особам (ст. 1166 Цивільного кодексу України).
- **Ліцензійні вимоги:** Компанії, що здійснюють утилізацію, повинні мати відповідну ліцензію на цю діяльність. Відмова у видачі ліцензії або її анулювання веде до відповідальності (Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

6. ОГЛЯД ПРОДУКТУ

Виріб складається з лицьової частини (анемостату), яка розміщується всередині приміщення, робочого модулю, який містить алюмінієвий теплообмінник і фільтр, що знаходиться всередині стіни, а також зовнішнього повітрязбірника (задньої решітки).


РД-100 База, РД-125 База, РД-150 База, РД-200 База, РД-200+ База, РДЦ-250 База:

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Анемостат з механізмом ручного відкриття клапанів перекриття потоків | 3. Припливний вентилятор | 5. Витяжний вентилятор |
| 2. Фланець | 4. Теплообмінник | 6. Фільтр |
| | | 7. Зовнішній повітрязбірник |




РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт

- | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Анемостат | 3. Припливний вентилятор | 5. Витяжний вентилятор |
| 2. Фланець | 4. Теплообмінник | 6. Фільтр |
| | | 7. Зовнішній повітрязбірник |



Анемостат
рекуператора
РД 100 Стандарт.



7. ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ УСТАНОВКИ

Повну інструкцію з монтажу можна знайти за QR-кодом




Виробник рекомендує встановлювати припливно-витяжну систему згідно чинного законодавства та стандартів.

Монтажем припливно-витяжної системи повинна займатися тільки особа з відповідною кваліфікацією!


Перед монтажем потрібно провести візуальний огляд цілісності пристрою та його компонентів та виконати тестовий запуск пристрою.

Пристрій підключають до електромережі напругою $\sim 230\text{V}$ і частотою 50 Гц. Підключення рекуператора до електромережі забезпечується за допомогою електрокабелю зі штепселем. Якщо електромережа не підведена до монтажного отвору, електрокабель від рекуператора слід під'єднати до електромережі у розподільчій коробці за схемою: слід з'єднати контактні клеми 1 і 2 паралельно. Схеми підключення пристроїв до електромережі див. на малюнках нижче.


Схема підключення пристроїв CLIMTEC™:



РД-100 База, РД-125 База обладнаних двопозиційним перемикачем ON/OFF




РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт, обладнаних пультом дистанційного керування



РД-150 База, РД-200 База, РД-200+ База, РДЦ-250 База обладнаних стаціонарним пультом дистанційного керування

I - Inflow (приток), H - hood (витяг), W - Heater (ТЕН)



РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт, обладнаних стаціонарним пультом дистанційного керування

Осьову лінію вентилятора рекуператора не бажано направляти на постійні місця сну і відпочинку.

Рекомендоване розташування пристрою - це 30 см від стелі та від найближчої стіни, шафи, полиці тощо.

Алмазним буром в зовнішній стіні приміщення пробурити отвір з невеликим ухилом 3-5° в сторону вулиці. Рекомендовано використовувати будівельний пилосос при виконанні робіт буріння. Діаметр монтажного отвору можна подивитися в таблиці технічних характеристик.

Для забезпечення нормальної роботи рекуператора потрібно, аби його корпус, який виходить на вулицю, виступав за межі стіни на 2-3 см до початку зовнішньої решітки рекуператора.

Задній повітрязбірник рекуператора, який закріплений на зовнішній трубі, повинен бути встановлений неперфорованою частиною угору (перфоровані зони повинні бути розташовані з боків та знизу рекуператора).

На внутрішній частині рекуператора передбачений декоративний фланець, який перекриває монтажний отвір в стіні.

Відключити кабель живлення від мережі.



Рекуператор вставити в отвір, використовуючи ущільнювач або монтажну піну (що не створює деформаційний вплив на його корпус).

Підключити кабель живлення до мережі. Включити рекуператор.




ПАРАМЕТРИ	РД-100		РД-125		РД-150		РД-200		РД-200 +	
	База	Стандарт	База	Стандарт	База	Стандарт	База	Стандарт	База	Стандарт
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	100	100	125	125	150	150	200	200	200	200
Діаметр монтажного отвору, мм	112	112	142	142	162	162	225	225	225	225
Довжина, мм	345-650	345-650	430-1000	430-1000	475-1000	475-1000	515-1000	515-1000	515-1000	515-1000
Вага, кг	2	2	2,2	2,2	3,5	3,7	5,1	5,3	5,4	6
ККД, %	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93	до 93
Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год	40/40	40/40	60/60	60/60	100/100	100/100	185/185	185/185	240/240	240/240
Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год	-	10/10	-	15/15	25/25	25/25	45/45	45/45	60/60	60/60
Рекомендована площа приміщення до, м²	15	15	25	25	40	40	70	70	90	90
Рекомендована кількість осіб в приміщенні до	2	2	4	4	5	5	6	6	8	8
Напруга, В	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
Електрична потужність електроприводу вентиляторів, Вт	6	6	7	7	24,5	24	40,7	38	48	46
Максимальна потужність ТЕНу догріву, Вт	-	-	-	40	-	100	-	300	-	300
Рівень звукової потужності, дБ, min/ max	-/32	22/32	-/38	26/38	26/38	26/38	26/38	26/38	22/32	22/32
Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Клапан перекриття потоків	Ручний	Авто	Ручний	Авто	Ручний	Авто	Ручний	Авто	Ручний	Авто
Фільтр очищення повітря (С3)	опція	+	опція	+	опція	+	опція	+	опція	+
Керування (пульта ДК, ON/OFF, стаціонарний):	ON/OFF	пульта ДК або стац.	ON/OFF	пульта ДК або стац.	стац.	пульта ДК або стац.	стац.	пульта ДК або стац.	стац.	пульта ДК або стац.


8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ




РД-100-Стандарт




РД-100, 125, 150,
200, 200+ база




РД-125, 150, 200,
200+ Стандарт



РД-100, 150
База/Стандарт





РД-125
База/Стандарт



РД-200/200+
База/Стандарт

Габарити, мм		a	b	c	d	e	L
РД-100	база	70	131	165	107	62	345-650
	стандарт	73	131	165	107	62	345-650
РД-125	база	90	148	190	131	90	430-1000
	стандарт	90	148	190	131	90	430-1000
РД-150	база	90	148	215	159	92	475-1000
	стандарт	90	148	215	159	92	475-1000
РД-200	база	128	200	265	206	148	515-1000
	стандарт	128	200	265	206	148	515-1000
РД-200+	база	128	200	265	206	148	515-1000
	стандарт	128	200	265	206	148	515-1000

ПАРАМЕТРИ	РДЦ-250 База	РДЦ-250 Стандарт
Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм	250	250
Діаметр монтажного отвору, мм	270	270
Довжина, мм	600-1000	600-1000
Вага, кг	8	8
ККД, %	до 87	до 87
Обсяг припливного/витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год.	600/600	600/600
Рекомендована площа приміщення, м²	100	100
Рекомендована кількість осіб в приміщенні	10	10
Напруга, В	220/230	220/230
Електрична потужність електропроводів вентиляторів у режимі рекуперації при максимальній швидкості, Вт	140	143
Рівень звукової потужності, дБ, min/max	22/32	22/32
Максимальна потужність ТЕНу догріву, Вт	-	600
Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий	+	+
Керування	Пульт стаціонарний	Пульт Д/К
Фільтр очищення повітря G3	-	-
Клапан перекриття потоків	Ручний	Авто



9. РЕЖИМИ ТА ШВИДКОСТІ РЕКУПЕРАТОРІВ

Припливно-витяжні рекуператори серії РД-100 Стандарт



Режим рекуперації

рекуперація 100%



рекуперація 75%




рекуперація 50%




рекуперація 25%



Режим припливу




Режим витягу




Рекуператори РД 100-База та РД-125 База працюють лише в режимі рекуперації!


Припливно-втяжні рекуператори серії РД-125, РД-150, РД-200, РД-200+, РДЦ-250 Стандарт




Режим рекуперації




Режим рекуперації з догрівом повітря




Режим припливу повітря



Режим припливу з догрівом повітря



Витяг (функція догріву повітря в режимі «витяг» не передбачена)



10. КЕРУВАННЯ РЕКУПЕРАТОРОМ

10.1. РД-100 База, РД-125 База

УВАГА! Перед запуском рекуператора модифікації БАЗА переконайтесь, що клапани перекриття потоків знаходяться у відкритому положенні (відкриття по годинниковій стрільці).



Ці рекуператори обладнанні двопозиційним перемикачем ON/OFF. Перемиканням цієї клавіши можна запустити та вимкнути пристрій. Пристрій працює лише в режимі рекуперації.

10.2 РД-150 База, РД-200 База, РД-200+ База, РДЦ-250 База

- Вмикання/вимикання (утримувати 3-5 сек.)
- Підвищення потужності (Up)
- Зниження потужності (Down)
- ТЕН догріву повітря (Air heater). Відсутній в серії «База».



Стаціонарний пульт

Для увімкнення/вимкнення пристрою утримуйте клавішу «Налаштування MODE» 3-5 секунд. Відпустити клавішу, коли світлодіоди засвітяться. Якщо не відпустити клавішу, то пристрій перейде в режим «RESET».

При першому запуску пристрій вмикається на 100% потужності в режимі «Рекуперація». При наступних увімкненнях рекуператор продовжить роботу в тих налаштуваннях, в яких він був до вимкнення.

Для переходу в інший режим - одне коротке натискання кнопки «Налаштування MODE», і поки блимають світлодіоди режимів рекуператору, кнопки «Up/Down» обрати «Приплив», «Витяг» чи «Рекуперація».

Зміна потужності рекуператора відбувається за допомогою натискання клавіш «UP» та «DOWN»

Відповідні зміни в налаштуваннях відображаються на панелі стаціонарного пульта керування (див. зображення нижче).



10.3. РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт в комплектації з дистанційним пультом керування

-  Вмикання/вимикання (утримувати 3-5 сек.)
-  Підвищення потужності (Up)
-  Зниження потужності (Down)
-  Активація вибору режимів (Mode)
-  Кнопки вибору режимів (Up/Down)
-  ТЕН догріву повітря (Air heater)



Пульт Д/К

Для увімкнення/вимкнення пристрою утримуйте клавішу «POWER» 3-5 секунд. При ввімкненні відбувається автоматичне опрацювання пристрою поки блимають світлодіоди на лицьовій частині (анемостаті) рекуператора. Відпустити клавішу, коли світлодіоди засвітіться. Якщо не відпустити клавішу, то пристрій перейде в режим «RESET».

При першому запуску пристрій вмикається на 100% потужності у режимі «Рекуперація». При наступному увімкненні рекуператор продовжить роботу в тих налаштуваннях, в яких він був до вимкнення.

Для переходу в інший режим - одне коротке натискання кнопки «Налаштування MODE», і поки блимають світлодіоди режимів рекуператора, кнопками «Up/Down» обрати «Приплив», «Витяг» чи «Рекуперація».

Потужність приладу регулюється кнопками «Up/Down».

ТЕН догріву примусово вмикається кнопкою «ТЕН догріву AIR HEATER». Під час вимикання рекуператора зі включеним ТЕНом протягом 30-40 секунд відбувається автоматичне охолодження ТЕНу витяжним вентилятором.

Функція догріву повітря в режимі «Витяг» не працює. Функція догріву повітря в моделі РД-100 Стандарт не передбачена.

Припливно-витяжні установки модифікації «Стандарт» мають автоматичний клапан перекриття повітряних потоків. Клапан автоматично відкривається при вмиканні установки і автоматично закривається при її вимиканні.

УВАГА!!! При аварійному чи незапланованому відключенні електромережі автоматичний клапан перекриття потоків не закривається! Закриття відбувається при відновленні живлення!

10.4. РД-100 Стандарт, РД-125 Стандарт, РД-150 Стандарт, РД-200 Стандарт, РД-200+ Стандарт, РДЦ-250 Стандарт в комплектації зі стаціонарним пультом керування

-  Вмикання/вимикання (утримувати 3-5 сек.)
-  Підвищення потужності (Up)
-  Зниження потужності (Down)
-  ТЕН догріву повітря (Air heater)



Стаціонарний пульт

Для увімкнення/вимкнення пристрою утримуйте клавішу «Налаштування Mode» 3-5 секунд. Відпустити клавішу, коли світлодіоди засвітяться. Якщо не відпустити клавішу, то пристрій перейде в режим «RESET».

Індикація пристрою відбувається на лицьовій частині (анемостаті) рекуператора (див. п. 8).

При увімкненні відбувається автоматичне опрацювання пристрою поки блимають світлодіоди на лицьовій частині (анемостаті) рекуператора.

При першому запуску пристрій вмикається на 100% потужності у режимі «Рекуперація». При наступному увімкненні рекуператор продовжить роботу в тих налаштуваннях, в яких він був до вимкнення.

Потужність рекуперації регулюється кнопками «Up/Down».

ТЕН догріву примусово вмикається кнопкою «ТЕН догріву AIR HEATER». Під час вимкнення рекуператора зі включеним ТЕНом, протягом 30-40 секунд відбувається автоматичне охолодження ТЕНу витяжним вентилятором.

Функція догріву повітря в режимі «Витяг» не працює. Функція догріву повітря в моделі РД-100 Стандарт не передбачена.

Припливно-витяжні установки модифікації «Стандарт» мають автоматичний клапан перекриття повітряних потоків. Клапан автоматично відкривається при вмиканні установки і автоматично закривається при її вимкненні.

УВАГА!!! При аварійному чи незапланованому відключенні електромережі автоматичний клапан перекриття потоків не закривається! Закриття відбувається при відновленні живлення!


11. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЇВ CLIMTEC™

Технічне обслуговування полягає в періодичному, двічі на рік (рекомендовано перед початком і у кінці опалювального сезону), профілактичному огляді і чистенні поверхонь вентиляторів, теплообмінника, фільтра припливного каналу.


УВАГА!!! Фільтри вугільний та вугільний насипний підлягають заміні кожні 3 місяці!

Послідовність дій при розбірці/збірці приладу для чистення:

1. Вимкнути систему вентиляції пультом керування.
2. Знеструмити систему вентиляції.
3. Роз'єднати роз'єм на кабелі живлення.
4. Витягнути внутрішній модуль «1» з корпусу рекуператора, обережно потягнувши за середню виступаючу частину лицевої панелі «2». Тягнути потрібно за круглу частину більшого діаметру «2».
5. Сухим способом очистити від пилу поверхню внутрішнього модуля рекуператора, лопостів вентиляторів та, за необхідності, теплообмінника шляхом продування стисненим повітрям.



6. Зняти фільтр припливного каналу «3».
7. Сухим або вологим способом очистити фільтр «3» припливного каналу.
8. Сухим або вологим способом очистити внутрішню поверхню корпусу рекуператора «4».
9. Зібрати рекуператор у зворотному порядку. Зверніть увагу, що у фільтрі «3» передбачена зона для відводу конденсату назовні, яка повинна бути СУВОРО направлення вниз!



!!! У випадку очищення вмісту пристрою вологим способом там, де це дозволяє виробник, забороняється збирати деталі пристрою у вологому стані, та забороняється примусово їх сушити за допомогою фену, мікрохвильовки тощо. Забороняється Використання розчинників, абразивних м'яких засобів, засобів для миття скла, універсальних мийних засобів, а також мийних засобів із кислотними або лужним середовищем (зокрема, використання соди) ЗАБОРОНЕНО. Вони можуть пошкодити пластикові та інші компоненти через уміст хімічних речовин.

12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

!!!Ремонтувати пристрої Слімтес™ має уповноважена сервісна організація. Якщо пристрій потребує ремонту, або якщо неможливо усунути проблему з використанням зазначеної нижче інформації, потрібно виконати наступне:

Вимкнути пристрій за допомогою пульта або перемикача (для пристроїв серії База переkritи клапан переkritтя потоків). Від'єднати пристрій від мережі живлення. Зв'язатися з торговельною організацією.

Несправність	Можлива причина несправності	Усунення несправностей
При увімкненні виробу вентилятор не запускається.	Не підключена мережа електроживлення.	Переконайтеся, що мережа електроживлення підключена правильно.
	Заклинив двигун, забруднені лопаті.	Вимкніть виріб. Усуньте причину заклинення двигуна або крильчатки. Очистьте лопаті. Увімкніть виріб.
	Обледеніння системи.	Увімкніть режим «вітяг» на 1 годину для розморожування замерзлих частин виробу.
При увімкненні виробу запустилися вентилятор, та потік повітря не відчувасться.	Не відкрилися клапани переkritтя потоків.	• Поверніть важіль переkritтя потоків за годинниковою стрілкою (для пристроїв модельного ряду «База»). • Зверніться до продавця (для пристроїв модельного ряду «Стандарт»).
Виріб не реагує на натискання кнопок пульта ДК	Вичерпався ресурс батарейки.	Замінити батарейку (тип CR2035 3V)
Спрацювання автоматичного вимикача при увімкненні виробу.	Підвищене споживання електричного струму, викликане коротким замиканням в електричному колі.	Вимкніть виріб. Зверніться до продавця.
Низька витрата повітря.	Низька встановлена швидкість вентилятора	Встановіть вищу швидкість
Підвищений шум, вібрація.	Фільтри, вентилятор або рекуператор засмічені.	Очистьте або замініть фільтр, очистьте вентилятор.
	Засмічена крильчатка.	Очистіть крильчатку.
	Крильчатка злетіла з осі	Встановити на місце.
Протікання конденсату в приміщення.	Неправильний кут нахилу монтажного отвору. Радіальне зміщення системи в корпусі. Недостатнє ущільнення пристрою в стіні.	Провести правильний монтаж.





CLIMTEC

VENTILATION
THAT ECONOMIZE

TECHNICAL PASSPORT

EN



RD Base

100 · 125 · 150 · 200 · 200+ · 250

RD/RDC Standard

100 · 125 · 150 · 200 · 200+ · 250

Supply-exhaust ventilation systems with heat recovery



climtec.ua

Preface

Dear Customer! Thank you for choosing the highly efficient supply and exhaust ventilation system with heat recovery Climtec™, which provides heat recovery for optimizing air exchange and creating a comfortable atmosphere in your home.


This guide contains all the necessary information for the proper installation and operation of Climtec™ devices. You also have the option to download the electronic version of the guide in your chosen language by simply using the QR code below.



Webpage climtec.ua



Installation manual



Device length change

We sincerely appreciate your concern for the environment and ecology, as we understand how important it is to provide a stable microclimate not only for your comfort but also for the health of the planet itself. Our technologies contribute to energy saving, which not only reduces energy costs but also helps to minimize your carbon footprint. Your contribution to preserving the ecology of our planet truly matters!

***«Look deep into nature, and then you will
understand everything better.»***

Albert Einstein

***«To forget how to dig the earth and to tend the
soil is to forget ourselves.»***

Mahatma Gandhi

TABLE OF CONTENTS

1. STORAGE AND TRANSPORTATION RULES.....28

2. WARNINGS.....28

3. FIELD OF APPLICATION.....30

4. DELIVERY SET.....30

5. DISPOSAL.....31

6. PRODUCT OVERVIEW.....32

7. INSTALLATION AND CONNECTION GUIDELINES.....33

8. TECHNICAL DATA.....36

9. MODES AND SPEEDS.....39

10. DEVICE CONTROL.....43

 10.1. RD-100 Base, RD-125 Base.....43

 10.2. RD-150 Base, RD-200 Base, RD-200+ Base, RDC-250 Base.....43

 10.3. RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard,
 RD-200 Standard, RD-200+ Standard,
 RDC-250 Standard with Remote Control44

 10.4. RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard,
 RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard
 with Stationary Remote Control.....45

11. MAINTENANCE OF Climtec™ DEVICES.....46

12. TROUBLESHOOTING.....47

13. SERVICE WARRANTY TICKET48

1. STORAGE AND TRANSPORTATION RULES

The product must be stored in its original packaging in a ventilated room at a temperature from +5°C to +40°C and relative humidity not exceeding 70%.

The presence of vapors and impurities in the air that cause corrosion, disrupt insulation, or compromise the tightness of connections is not allowed.

For loading and unloading operations, use appropriate lifting equipment to prevent possible damage to the product.

During loading and unloading operations, follow the transportation requirements for this type of cargo.

The product may be transported by any means of transport, provided it is protected from atmospheric precipitation and mechanical damage. The product may only be transported in an operating position.

Carry out loading and unloading without sudden jolts or impacts.

Before the first operation after transportation at low temperatures, the product must be kept in operating temperature conditions for at least 3-4 hours.

2. WARNINGS

Carefully read the installation instructions, safety warnings, instructions for use, and maintenance recommendations.

The device complies with European Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU.

The installation of the device must be carried out only by qualified technical personnel in accordance with the current installation rules for ventilation equipment.

In cases of improper installation according to its recommendations (see p. 6), the manufacturer or another sales organization that did not provide installation services for the device has the right to refuse warranty service for the device.

The allowable operating temperature range of the device is from -20°C to +40°C.

The installation can only be performed on a wall.

The device is intended for ventilation with heat recovery in residential and non-residential premises where the relative humidity level does not exceed 70%, as well as in those premises where the air composition CANNOT cause damage to the device components.

In cases of using the device under unacceptable conditions, the manufacturer and other sales organizations authorized to sell the device

shall not be held responsible for the consequences of improper use or installation.

After unpacking, be sure to check the integrity of the device, the power cable, and the plug included.

Do not use the device if you doubt its integrity.

Do not connect the device to an old/damaged/faulty electrical network!!!
IT IS FORBIDDEN to carry out any work without disconnecting the system from the electrical network.

Do not touch the device with wet or damp hands or feet.

Do not expose the device to weather conditions (rain, sunlight, etc.), only the rear air intake (rear grille) is designed for use outside the building.

IT IS FORBIDDEN to operate the system when there is a risk of foreign objects entering the flow part of the module housing, which may jam or damage the fan blades.

DO NOT turn on the device when it is disassembled!!!

Do not block the rear air intake (rear grille).

Do not block the front part of the device.

Do not allow children to play with the device!!! Using the device by children is allowed only under strict supervision by adults!!!

At low ambient temperatures (below -5°C), the manufacturer recommends using the device without turning it off to prevent icing of the device.

Failure to comply with all the conditions voids the warranty.



3. FIELD OF APPLICATION

The decentralized ventilation system with heat recovery Climtec™ removes stale air from the room and simultaneously fills it with fresh air from outside.

An aluminum heat exchanger is located inside. Unlike COPPER and other materials, aluminum does not oxidize; it has a stable oxide film and therefore has no negative impact on the human respiratory system.

Additionally, the aluminum heat exchanger allows operation within a wide temperature range, features natural corrosion protection (oxide film), and prevents the growth of fungi and rotting bacteria on the heat exchanger lamellas.

Air from the room is extracted through the recuperator by one fan, while air from the outside is simultaneously pulled in by another fan. The airflows are separated so that they do not mix when the fans are operating and move in different heat exchanger channels in opposite directions.

FORMULA FOR CALCULATING THE EFFICIENCY OF THE CLIMTEC™ HEAT RECOVERY UNIT

$$K_T = \frac{T_3 - T_1}{T_2 - T_1} \times 100\%$$

where:

K_T is the coefficient of heat recovery efficiency,

T₁ is the temperature of the external (outside) air, °C,

T₂ is the temperature of the exhaust air (room air), °C,

T₃ is the temperature of the incoming air, °C

4. DELIVERY SET

The Climtec™ delivery set includes the following items:

- Heat recovery unit
- Technical passport
- Power cable with Type C plug (Euro plug) PVC 2*0.75, L = 2.5 m
- Control (remote/stationary) or a two-position switch (for RD-100 Base, RD-125 Base)

5. DISPOSAL

General Provisions

According to European Union legislation, the disposal of electrical and electronic equipment (EEE) is regulated by the WEEE Directive (2012/19/EU). It is mandatory for all users and market operators to comply with these norms to ensure environmental safety.

Disposal Procedures

- **Sorting:** Consumers must properly sort electronic equipment intended for disposal and deliver it to specialized collection points.
- **Collection Points:** Specialized collection points for electronic waste are organized across EU member states and are typically managed by local authorities.
- **Manufacturers and Importers:** Manufacturers and importers are obligated to ensure free collection and disposal of electronic waste in accordance with the terms of the WEEE Directive.

Responsibilities in Case of Violations

Failure to comply with disposal regulations may lead to the following:


- **Administrative Responsibility:** Violators may face fines or administrative penalties depending on the regulations of the specific EU country.
- **Criminal Responsibility:** If violations result in environmental damage, criminal penalties may include significant fines or imprisonment.
- **Civil Compensation:** Violating parties may be required to compensate damages caused to the environment or third parties based on the environmental damage liability standards in EU law.
- **Licensing Requirements:** Companies that conduct collection, recycling, or disposal of EEE must have an appropriate license for such activities in compliance with the Waste Framework Directive. Refusal to issue or revocation of such licenses may result in additional legal consequences.

6. PRODUCT OVERVIEW

The product consists of a front unit face body (anemostat), which is located inside the premises, a working module that contains an aluminum heat exchanger and a filter located inside the wall, and also an external air intake (outer grille).


RD-100 Base, RD-125 Base, RD-150 Base, RD-200 Base, RD-200+ Base, RDC-250 Base

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Unit face body (anemostat)
with a mechanism for manual
valve operation to block airflow | 2. Flange
3. Air supply fan
4. Heat exchanger | 5. Exhaust fan
6. Filter
7. External air intake
(outer grille) |
|--|---|---|




RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard, RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Unit face body
(anemostat) | 2. Flange
3. Air supply fan
4. Heat exchanger | 5. Exhaust fan
6. Filter
7. External air intake
(outer grille) |
|----------------------------------|---|---|



Unit face body of
RD-100 Standard



7. INSTALLATION AND CONNECTION GUIDELINES

A complete installation manual can be accessed via the QR code.




The manufacturer recommends installing the supply and exhaust system according to current legislation and standards.

The installation of the supply and exhaust system must be carried out exclusively by a person with the appropriate qualifications!


Before installation, it is necessary to visually inspect the integrity of the device and its components and perform a test run of the device. The device is connected to a power supply with a voltage of ~230V and a frequency of 50 Hz.

The connection of the heat recovery unit to the electrical network is performed using an electric cable with a plug. If the power supply is not available at the mounting hole, the electric cable from the heat recovery unit should be connected to the power network in a distribution box following the connection diagram: contact terminals 1 and 2 must be connected in parallel. Connection diagrams for the devices can be found in the illustrations below.


Climtec™ Device Connection Diagram:




RD-100 Base, RD-125 Base equipped with a two-position ON/OFF switch.



RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard, RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard equipped with a remote control.



RD-150 Base, RD-200 Base, RD-200+ Base, RDC-250 Base equipped with a stationary remote control.



RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard, RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard equipped with a stationary remote control.

The axial line of the heat recovery unit fan should not be directed towards fixed sleeping or resting places.

Recommended placement of the device: Install the device 30 cm away from the ceiling and the nearest wall, cabinet, shelf, etc.

Using a diamond drill, create a hole in the external wall of the room with a slight slope of 3-5° towards the street. It is recommended to use a construction vacuum cleaner while drilling. The diameter of the mounting hole can be found in the technical specifications table (see p. 36).

To ensure the proper operation of the heat recovery unit, the casing that extends outdoors must protrude from the wall by 2–3 cm up to the point where the external air intake of the heat recovery unit begins.

The external air intake of the heat recovery unit, which is attached to the external pipe, must be installed with the non-perforated side facing upwards (perforated zones must face the sides and bottom of the heat recovery unit).

The interior part of the heat recovery unit includes a decorative flange that covers the mounting hole in the wall.

Disconnect the power cable from the network.



Insert the heat recovery unit into the hole using a seal or mounting foam (ensure it does not create deforming pressure on the unit's casing).

Connect the power cable to the network. Turn on the heat recovery unit.




PARAMETERS	RD 100		RD 125		RD 150		RD 200		RD 200 +	
	Base	Standard	Base	Standard	Base	Standard	Base	Standard	Base	Standard
Diameter of the body of the working module without insulation, mm	100	100	125	125	150	150	200	200	200	200
Diameter of the mounting hole, mm	112	112	142	142	162	162	225	225	225	225
Length, mm	345-650	345-650	430-1000	430-1000	475-1000	475-1000	525-1000	525-1000	525-1000	525-1000
Weight, kg	2	2	2,2	2,2	3,5	3,7	5,1	5,3	5,4	6
Efficiency, %	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93	up to 93
Volume of supply/exhaust air at maximum power, m ³ /h	40/40	40/40	60/60	60/60	100/100	100/100	185/185	185/185	240/240	240/240
Volume of supply/exhaust air at minimum power, m ³ /h	-	10/10	-	15/15	25/25	25/25	45/45	45/45	60/60	60/60
The recommended area of the room is up to, m ²	15	15	25	25	40	40	70	70	90	90
The recommended number of people in the room is up to	2	2	4	4	5	5	6	6	8	8
Voltage, V	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230	220/230
Electric power of electric fan drives in recuperation mode at maximum speed, W	6	6	7	7	24.5	24	40.7	38	48	46
Maximal electric power of air heating element, W	-	-	-	40	-	100	-	300	-	300
Sound power level (L _{wa}), min/max	-/32	22/32	-/38	26/38	26/38	26/38	26/38	26/38	22/32	22/32
Aluminum diametral plastic heat exchanger	+	+	+	+	+	+	+	+		
Flow shut-off valve	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto	Manual	Auto	MANUAL	AUTO
Air cleaning filter (G3)	-	-	option	+	option	+	option	+	option	+
Control panel	on/off	remote	on/off	remote	stationary	remote or stationary	stationary	remote or stationary	stationary	remote or stationary


8. TECHNICAL DATA




RD 100 Standard



RD 100, 125, 150,
200, 200+ Base



RD 125, 150, 200,
200+ Standard



RD 100, 150
Base/Standard

Dimensions, mm		a	b	c	d	e	L
RD-100	base	70	131	165	107	62	345-650
	Standard	73	131	165	107	62	345-650
RD-125	base	90	148	190	131	90	430-1000
	Standard	90	148	190	131	90	430-1000
RD-150	base	90	148	215	159	92	475-1000
	Standard	90	148	215	159	92	475-1000
RD-200	base	128	200	265	206	148	525-1000
	Standard	128	200	265	206	148	525-1000
RD-200+	base	128	200	265	206	148	525-1000
	Standard	128	200	265	206	148	525-1000




RD 125
Base/Standard



RD 200/200+
Base/Standard

Parameters	RDC 250 BASE	RDC 250 STANDARD
Diameter of the body of the working module without insulation, mm	250	250
Diameter of the mounting hole, mm	270	270
Length, mm	600-1000	600-1000
Weight, kg	8	8
Efficiency, %	up to 87	up to 87
Supply/exhaust volume air at maximum capacity, m ³ /h.	600/600	600/600
Recommended area of the premises, m ²	100	100
Recommended number of people indoor	10	10
Voltage, V	220/230	220/230
Electric power of electric fan drives in recuperation mode at maximum speed, W	140	143
Sound power level (L_{WA}), min/max	22/32	22/32
Maximal electric power of air heating element, W	-	600
Aluminum heat exchanger diametrically lamellar	+	+
Control panel	stationary	remote
Air purification filter G3	-	-
Flow shut-off valve	manual	AUTO



600-1000 mm




330 mm




256 mm

9. MODES AND SPEEDS


Supply and exhaust recuperators RD-100 Standard




Recovery mode



Supply mode




Exhaust mode




Recuperators RD 100 Base and RD 125 Base work only in recovery mode.


Supply and exhaust recuperators of the RD-125, RD-150, RD-200, RD-200+, RDC-250 Standard series




RECOVERY MODE




Recovery mode with air reheating




Supply mode



Supply mode with air heating



Air exhaust (the function of air heating in the «exhaust» mode is not provided)



10. DEVICE CONTROL

10.1. RD-100 BASE, RD-125 BASE

ATTENTION! Before starting the heat recovery unit of the BASE model, ensure that the airflow blocking valves are in the open position (rotate clockwise to open).



These heat recovery units are equipped with a two-position ON/OFF switch. Using this switch, you can start and stop the device. The device operates only in «Recuperation» mode.

10.2 RD-150 Base, RD-200 Base, RD-200+ Base, RDC-250 Base

-  On/Off (hold for 3-5 seconds)
-  Power increase (Up)
-  Power decrease (Down)
-  Air heater – Not available in the «Base» series.



Stationary control panel

To turn the device On or Off, hold the «Mode» button for 3-5 seconds. Release the button when the LEDs light up. If the button is not released, the device will switch to «Reset» mode.

On the first start, the device runs at 100% power in «Recuperation» mode. On subsequent restarts, the heat recovery unit will continue to operate with the previously selected settings.

To switch to another mode, press the «Mode» button briefly, and while the mode LEDs are blinking, use the «Up/Down» buttons to select «Air Supply,» «Exhaust,» or «Recuperation.»

The power of the heat recovery unit is adjusted by pressing the «Up» and «Down» buttons.

The corresponding changes in settings are displayed on the stationary control panel (see the illustration below).



10.3. RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard, RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard (with Remote Control)

-  On/Off (hold for 3-5 seconds)
-  Power increase (Up)
-  Power decrease (Down)
-  Mode selection activation (Mode)
-  Mode selection buttons (Up/Down)
-  Air heater



Remote Control

To turn the device on or off, hold the «Power» button for 3-5 seconds. Upon startup, the device automatically initializes while the LEDs on the front unit face body (anemostat) of the heat recovery unit blink. Release the button when the LEDs light up. If the button is not released, the device will switch to «Reset» mode.

On the first start, the device runs at 100% power in «Recuperation» mode. On subsequent starts, the heat recovery unit will resume the operation in its previous settings before turning off.

To switch to another mode, press the «Mode» button briefly, and while the mode LEDs on the anemostat are blinking, use the «Up/Down» buttons to select «Air Supply,» «Exhaust,» or «Recuperation.»

The device's power is adjusted using the «Up/Down» buttons.

The air heater function is manually disabled with the «Air Heater» button.

When the heat recovery unit is turned off with the air heater activated, the air heater will cool down automatically for 30-40 seconds using the exhaust fan.

The air heating function does not operate in «Exhaust» mode. The air heating function is not supported in the RD-100 Standard model.

Supply and exhaust systems of the «Standard» modification are equipped with an automatic airflow valve. The valve automatically opens when the unit is turned on and automatically closes when it is turned off.

ATTENTION!!! In the event of a power outage or unexpected power disconnection, the automatic airflow valve does not close! The valve will close once power is restored.

10.4. RD-100 Standard, RD-125 Standard, RD-150 Standard, RD-200 Standard, RD-200+ Standard, RDC-250 Standard (with stationary control panel)

-  On/Off (hold for 3-5 seconds)
-  Power increase (Up)
-  Power decrease (Down)
-  Air heater



Stationary Remote Control

To turn the device On or Off, hold the «Mode» button for 3-5 seconds. Release the button when the LEDs light up. If the button is not released, the device will switch to the «Reset» mode.

The device's status is displayed on the front unit face body (anemostat) of the heat recovery unit (see p. 8).

Upon turning on the device, the initialization process takes place as the LEDs on the anemostat blink.

On the first start, the device runs at 100% power in «Recuperation» mode. On subsequent starts, the heat recovery unit resumes its previous operation settings before turning off.

The heat recovery power is adjusted by pressing the «Up/Down» buttons.

The air heater is manually disabled with the «Air Heater» button. Upon switching off the recovery unit with the air heater activated, the air heater will cool down automatically for 30-40 seconds using the exhaust fan.

The air heating function does not operate in «Exhaust» mode. The air heating function is not supported in the RD-100 Standard model.

Supply and exhaust systems of the «Standard» modification are equipped with an automatic airflow valve. The valve automatically opens when the unit is turned on and automatically closes when it is turned off.

ATTENTION!!! In the event of a power outage or an unexpected disconnection of the network, the automatic airflow valve does not close! The valve will close once power is restored.


11. MAINTENANCE OF CLIMTEC™ DEVICES

Technical maintenance involves periodic preventive inspection and cleaning of the fan surfaces, heat exchanger, and air supply channel filter twice a year (recommended before the start and after the end of the heating season).


ATTENTION!!! Carbon and bulk carbon filters must be replaced every 3 months!

Steps for disassembling/assembling the device for cleaning:

1. Turn off the ventilation system using the controller.
2. Disconnect the ventilation system from the electricity.
3. Disconnect the connector on the power cable.
4. Remove the internal module "1" from the body of the heat recovery unit, carefully pulling the central protruding part of the front panel "2." Pull on the larger round part "2."
5. Clean the internal module of the heat recovery unit, fan blades, and, if necessary, the heat exchanger surface from dust using a dry method, such as compressed air.



6. Remove the air supply channel filter "3".
7. Clean the air supply channel filter "3" using a dry or wet method.
8. Clean the inner surface of the heat recovery unit body "4" using a dry or wet method.
9. Reassemble the heat recovery unit in reverse order. Notice that the filter «3» is designed with a zone for draining condensate outside, and this zone must STRICTLY be directed downward!



!!! If any part of the device is cleaned using a wet method where allowed by the manufacturer, it is prohibited to reassemble the device while its parts are wet and to dry them forcibly using tools such as a hairdryer, microwave, etc. Do not use solvents, abrasive cleaning agents, glass cleaners, universal cleaners, or any cleaners with acidic or alkaline bases (including soda). These substances can damage plastic and other components due to their chemical properties.

12. TROUBLESHOOTING

!!! Climtec™ devices must be repaired by an authorized service organization. If the device requires repairs or if it is not possible to resolve the problem using the information below, you need to:

Turn off the device using the remote control or switch (for the Base series, close the airflow blocking valve). Disconnect the device from the power supply. Contact the seller or authorized service organization.

Problem	Possible Cause of the Problem	Troubleshooting
When the device is turned on, the fans do not start.	The power supply is not connected.	Ensure the power supply is connected properly.
	The motor is jammed or the fan blades are dirty.	Turn off the device. Eliminate the cause of the motor or impeller jamming. Clean the fan blades. Turn the device back on.
When the device is turned on, the fans start, but the airflow is not noticeable.	System icing.	Switch to the «Exhaust» mode for 1 hour to defrost frozen parts of the device.
	Airflow blocking valves did not open.	• Turn the blocking valve lever clockwise (for «Base» models). • Contact the seller (for «Standard» models).
The device does not respond to button presses on the remote control.	The battery is depleted.	Replace the battery (type CR2035 3V).
The automatic circuit breaker trips during the device is turning on.	Increased power consumption caused by a short circuit in the electrical system.	Turn off the device. Contact the seller.
Low airflow rate.	Low fan speed is set.	Set a higher speed.
	Filters, fan, or heat recovery unit are dirty.	Clean or replace the filter and clean the fan.
Increased noise or vibration.	The impeller is dirty.	Clean the impeller.
	The impeller has shifted off the axis.	Reinstall the impeller correctly.
Condensate leaks into the room.	Incorrect slope angle of the mounting hole.	
	Radial misalignment of the system in the casing.	Perform proper installation.
	Insufficient sealing of the device in the wall.	

13. ТАЛОН ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. SERVICE WARRANTY TICKET

Гарантійний період починається з дати відвантаження пристрою Climtec™ користувачеві або торгової організації і складає 24 місяці з дня відвантаження.

!!! Виробник та спеціалізовані сервісні організації мають право відмовити у гарантійному обслуговуванні у випадку порушення умов експлуатації або монтажу (див. ув. п.1, п.6 цієї інструкції). У таких випадках виробник або спеціалізовані сервісні організації можуть запропонувати обслуговування та ремонт пристрою на платній основі (навіть у період гарантійного терміну).

The warranty period starts from the date of shipment of the Climtec™ device to the user or the sales organization and it is 24 months from the date of shipment.

!!! The manufacturer and specialized service organizations have the right to refuse warranty service in case of violation of the operating or installation conditions (see clauses 1, 6 of this manual). In such cases, the manufacturer or specialized service organizations may offer service and repair of the device on a paid basis (even during the warranty period).

Талон гарантійного обслуговування SERVICE WARRANTY TICKET	Талон 1 TICKET 1	Талон 2 TICKET 2
Дефект Defect		
Причина Cause		
Засіб усунення несправності Method of troubleshooting		
Дата відновлення Recovery date		
Сервісна компанія Service company		
ПІБ, підпис, штамп Full name, signature, stamp		

Виробник:

ТОВ «Клім-Тек», Україна, 61072
м. Харків, вул. 23 Серпня 20-А, оф. 307

Manufacturer:

«Climtec» LTD, Ukraine, 61072
Kharkiv, 23 August str., 20-A, office. 307

www.climtec.ua